

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL IRMÃ DULCE - MEMORIAL DESCRITIVO - COMUNICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO

A Diretoria Geral do Complexo Hospitalar Municipal Irmã Dulce no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICA a retificação do Memorial Descritivo referente à Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia destinados à Substituição/Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio com fornecimento de material e mão de obra, segue:

Onde consta:

6.2.2. Deverá está incluso o valor para aquisição e instalação de alarme de incêndio, botoeiras, detectores de fumaça e sirenes, com a descrição mínima e nas quantidades aproximadas indicada pelos Serviço de Segurança do trabalho e Engenharia da FUABC – Complexo Hospitalar Municipal Irmã Dulce, conforme segue:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Central de alarme de incêndio digital endereçável	01 unidade
Detector de fumaça endereçável	120 unidades
Acionador manual (botoeira) endereçável	36 unidades
Sirene áudio visuais	10 unidades
Sirene piezométrica	26 unidades
Cabos Shield 0,75 mm blindado paralelo	10 rolos
Eletroduto corrugado anti – chama	10 rolos
Módulo repetidor de sinal para sistema de alarme	02 unidades
Execução	
Instalação	
Mão - de - obra	

Lê-se

6.2.2. Deverá está incluso o valor para aquisição e instalação de alarme de incêndio, botoeiras, detectores de fumaça e sirenes, com a descrição mínima e nas quantidades aproximadas indicada pelos Serviço de Segurança do trabalho e Engenharia da FUABC – Complexo Hospitalar Municipal Irmã Dulce, conforme segue:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Central de alarme de incêndio digital endereçável	01 unidade
Detector de fumaça endereçável	180 unidades
Acionador manual (botoeira) endereçável	36 unidades
Avisador sonoro (sirene) endereçável	36 unidades
Módulos repetidores	8 unidades



Hospital
IRMÃ DULCE

Rua Dair Borges, 550
Boqueirão - Praia Grande - SP
CEP: 11701-210 - Tel. (13) 3476-4400
www.fuabc-irmadulce.org.br



Cabos Shield 0,75 mm blindado paralelo	10 rolos
Eletroduto corrugado anti - chama	10 rolos
Módulo de rele "liga" e "desliga"	02 unidades
Execução	
Instalação	
Mão - de - obra	

Praia Grande, 16 de Janeiro de 2018

Dr. Ricardo Carajelescow

Diretor Geral do Complexo Hospitalar Irmã Dulce