

ESCLARECIMENTOS

ATO DE CONVOCAÇÃO: **0269/2024**

ASSUNTO: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL*

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 09h59, recebemos via e-mail solicitações de esclarecimentos do Ato de Convocação em epígrafe.

“*Spell Climatização*” enviou o seguinte e-mail:

“*Prezados, bom dia.*

Venho através desta, solicitar esclarecimento referente a concorrência nº 0269/2024 – Cujo objeto: prestação dos serviços de aquisição e instalação de equipamentos de ar-condicionado para unidades de saúde de São Caetano do Sul.

1º Conseguem nos enviar o projeto base da instalação?

2º O local das instalações dos equipamentos já possui ponto de energia e quadro de distribuição de energia (inclusive tubulação de drenagem)?

3º Precisamos saber o posicionamento das unidades condensadoras, como: distância/metragem entre a condensadora e a evaporadora dos aparelhos de ar condicionado que serão instalados para que possamos montar a composição de custos.

Fico no aguardo dos esclarecimentos, me coloco à disposição.

Att!”

A solicitação de esclarecimentos foi enviada para a área técnica, passa-se a ofertar as respostas.

Respostas:

- 1. Os estabelecimentos que receberão os equipamentos e suas instalações encontram-se em obras de reforma e ampliação, que poderiam eventualmente afetar o projeto final. Neste sentido, o Termo de Referência descreve adequadamente as diretrizes de base para a execução da obra, especificando os componentes, equipamentos e serviços relativos ao fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado; bem como inclui referências a normas técnicas (como NBR 16401, NBR 14679, NBR 5410, entre outras) que devem ser observadas na execução dos serviços e fornecimento de materiais. Verifique-se, ainda, que há a possibilidade de realização da visita técnica que é facultada aos participantes.*
- 2. Considerando-se que o objeto da contratação contempla o fornecimento e a instalação dos equipamentos, o serviço de instalação deve prever a execução de ponto de energia e quadro de distribuição de energia, além da tubulação de drenagem necessária.*
- 3. As condensadoras serão instaladas na área externa dos estabelecimentos, do lado oposto à face de maior circulação de pessoas. A interligação das unidades internas e externas será por meio de tubulação de cobre, e suas derivações devem ser selecionadas em conjunto com o fabricante do equipamento adquirido, devendo, sua seleção final para instalação, ser de responsabilidade do instalador. As distâncias exatas entre a condensadora e a evaporadora devem ser determinadas pelo instalador, com base nas recomendações do fabricante, nas normas técnicas e nas condições específicas do local.*

São Caetano do Sul, 28 de junho de 2024.



Ricardo Riedo
Departamento de Contratos
FUABC-CSSCS